

**Punct de prelevare 02**

**Braşov - Str. Crişana nr. 1-3 (Sediul Compania Apa Braşov S.A.)**

Data primirii probei și introducerii în lucru: 11.02.2020

Perioada efectuării analizelor: 11.02.2020-14.02.2020

## REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE

Valori conform RI nr. A 157 / 14.02.2020

### Parametri fizico-chimici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare admisă / Interval de referință	Metoda de analiză
1	Turbiditate	NTU/FNU	0,52	≤ 5,00	SR EN ISO 7027-1:2016
2	pH	unit.	7,77 / 24,9 °C	6,50 ÷ 9,50	SR EN ISO 10523:2012
3	Conductivitate	µS/cm	385 / 24,6 °C	≤ 2500	SR EN 27888:1997
4	Clor liber	mg Cl <sub>2</sub> /L	0,220	0,100 ÷ 0,500	SR EN ISO 7393-2:2018
5	Aluminiu	mg / L Al <sup>3+</sup>	0,028	≤ 0,200	SR ISO 10566 : 2001
6	Amoniu	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /L	< 0,021	≤ 0,500	SR ISO 7150-1:2001
7	Nitrați*	mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L	1,29	≤ 50,00	SR ISO 7890-3:2000
8	Nitriți	mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /L	< 0,014	≤ 0,500	SR EN 26777:2002;C91:2006
9	Indice KMnO <sub>4</sub>	mg O <sub>2</sub> /L	0,70	≤ 5,00	SR EN ISO 8467:2001
10	Suma Ca <sup>2+</sup> +Mg <sup>2+</sup> (durtate)	°d	9,65	≥ 5,00	SR ISO 6059:2008
11	Cloruri	mg Cl <sup>-</sup> /L	17,99	≤ 250,00	SR ISO 9297:2001

### Parametri microbiologici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare maxim admisă	Metoda de analiză
1.	Bacterii coliforme	UFC / 100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1: 2015; A1:2017
2.	<i>Escherichia coli</i>	UFC / 100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1: 2015; A1:2017
3.	Enterococi intestinali	UFC / 100 mL	0	0	SR EN ISO 7899-2 : 2002
4.	<i>Clostridium perfringens</i>	UFC / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017
5.	NTG la 37°C	UFC / 1 mL	nicio modificare anormală	nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222 : 2004
6.	NTG la 22°C	UFC / 1 mL	nicio modificare anormală	nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222 : 2004

\*Încercare neacreditată

UFC = unități formatoare de colonii

Proba de apă a fost analizată în conformitate cu Programul de Monitorizare de Control a Calității Apei Potabile pentru anul 2020, avizat de către Direcția de Sănătate Publică Braşov.

### **Concluzie:**

**Proba de apă analizată este conformă cu Legea nr. 458/2002 (actualizată 2011) pentru indicatorii prevăzuți de lege la secțiunea „Monitorizare de control”.**

## EXPLICITAREA INDICATORILOR DIN RAPORTUL DE ANALIZĂ A APEI POTABILE

### Turbiditatea

Caracterizează transparența / limpezimea apei și se datorează prezenței în suspensie a unor particule foarte fine, care nu sedimentează în timp.

### PH-ul

Definește caracterul neutru, alcalin sau acid al apei.

### Conductivitatea electrică

Reprezintă o măsură a concentrației substanțelor ionizabile din apă.

### Clorul liber

Reprezintă cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfectia ei. Prezența clorului rezidual în limitele admise indică atât faptul că dezinfectia s-a efectuat (cantitatea introdusă a fost suficientă), cât și faptul că se asigură integritatea rețelei de distribuție.

### Aluminiul

Poate fi prezent în apă atât în mod natural, dar și ca urmare a procesului de tratare a apei brute.

### Amoniul, nitriții și nitrații

Sunt derivați ai azotului care pot proveni din compoziția solului sau dintr-un proces de descompunere a unor substanțe organice care conțin azot.

### Oxidabilitatea

Reprezintă cantitatea de oxigen necesară oxidării unor substanțe organice care fie au proveniență telurică, fie s-au acumulat accidental, la un moment dat; ea se masoară prin indicele de permanganat.

### Duritatea totală a apei

Suma ionilor de calciu și magneziu - reprezintă concentrația totală de calciu și magneziu; aceasta este o caracteristică naturală a apei.

### Escherichia coli, bacteriile coliforme și enterococii

Sunt microorganisme prezente în mediul înconjurător a căror prezență în apă poate provoca boli.

### NTG-ul (numărul total de germeni)

Reprezintă numărul total de colonii care se dezvoltă la temperaturi de 37 °C și 22 °C. Sunt microorganisme provenite de la surse diverse, cum sunt solul sau vegetația. Orice creștere bruscă a numărului rezultat poate constitui un prim avertisment referitor la o poluare serioasă.