

Punct de prelevare **49**

Dopca - Str. Principală nr. 35 (Casă particulară)

Data primirii probei și introducerii în lucru: 20.04.2021

Perioada efectuării analizelor: 20.04.2021-23.04.2021

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE

Valori conform RI nr. D 53 / 23.04.2021

Parametri fizico-chimici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare admisă / Interval de referință	Metoda de analiză
1	Turbiditate	NTU/FNU	0,80	≤ 5,00	SR EN ISO 7027-1:2016
2	pH	unit.	7,88 / 25,3 °C	6,50 ÷ 9,50	SR EN ISO 10523:2012
3	Conductivitate la 20°C	μS/cm	305	≤ 2500	SR EN 27888:1997
4	Clor liber	mg Cl ₂ /L	0,251	0,100 ÷ 0,500	SR EN ISO 7393-2:2018
5	Aluminiu	μg Al ³⁺ /L	26,36	≤ 200	SR ISO 10566:2001
6	Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /L	< 0,036	≤ 0,500	SR ISO 7150-1:2001
7	Nitrați	mg NO ₃ ⁻ /L	1,34	≤ 50,00	SR ISO 7890-3:2000
8	Nitriți	mg NO ₂ ⁻ /L	< 0,015	≤ 0,500	SR EN 26777:2002/C91:2006
9	Indice KMnO ₄	mg O ₂ /L	1,40	≤ 5,00	SR EN ISO 8467:2001
10	Suma Ca ²⁺ +Mg ²⁺ (durtate)	grade germane	10,10	≥ 5,00	SR ISO 6059:2008
11	Cloruri	mg Cl ⁻ /L	10,99	≤ 250,00	SR ISO 9297:2001
12	Culoare *	mg / L Pt unit. pH/ Temp.(°C)	< 2,00 8,18 / 24,9 °C	Acceptabilă consumatorilor și nicio modificare anormală	SR EN ISO 7887 : 2012 Metoda C

Parametri microbiologici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare maxim admisă	Metoda de analiză
1	Bacterii coliforme	UFC/100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1: 2015;A1:2017
2	<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1: 2015;A1:2017
3	Enterococi intestinali	UFC/100 mL	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
4	<i>Clostridium perfringens</i>	UFC/100 mL	0	0	SR EN ISO 14189 : 2017
5	Număr de colonii la 37°C	UFC/1 mL	nicio modificare anormală	nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222:2004
6	Număr de colonii la 22°C	UFC/1 mL	nicio modificare anormală	nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222:2004

*Încercare neacreditat

UFC = unități formatoare de colonii

Proba de apă a fost analizată în conformitate cu Programul de Monitorizare de Control a Calității Apei Potabile pentru anul 2021, avizat de către Direcția de Sănătate Publică Braşov.

Concluzie:

Proba de apă analizată este conformă cu Legea nr. 458/2002 (actualizată 2011) pentru indicatorii prevăzuți de lege la secțiunea „Monitorizare de control”.

EXPLICITAREA INDICATORILOR DIN RAPORTUL DE ANALIZĂ A APEI POTABILE

Turbiditatea

Caracterizează transparența / limpezimea apei și se datorează prezenței în suspensie a unor particule foarte fine, care nu sedimentează în timp.

PH-ul

Definește caracterul neutru, alcalin sau acid al apei.

Conductivitatea electrică

Reprezintă o măsură a concentrației substanțelor ionizabile din apă.

Clorul liber

Reprezintă cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfecția ei. Prezența clorului rezidual în limitele admise indică atât faptul că dezinfecția s-a efectuat (cantitatea introdusă a fost suficientă), cât și faptul că se asigură integritatea rețelei de distribuție.

Aluminiul

Poate fi prezent în apă atât în mod natural, dar și ca urmare a procesului de tratare a apei brute.

Amoniul, nitriții și nitrații

Sunt derivați ai azotului care pot proveni din compoziția solului sau dintr-un proces de descompunere a unor substanțe organice care conțin azot.

Oxidabilitatea

Reprezintă cantitatea de oxigen necesară oxidării unor substanțe organice care fie au proveniență telurică, fie s-au acumulat accidental, la un moment dat; ea se masoară prin indicele de permanganat.

Duritatea totală a apei

Suma ionilor de calciu și magneziu - reprezintă concentrația totală de calciu și magneziu; aceasta este o caracteristică naturală a apei.

Escherichia coli, bacteriile coliforme și enterococii

Sunt microorganisme prezente în mediul înconjurător a căror prezență în apă poate provoca boli.

Numărul de colonii

Reprezintă numărul total de colonii care se dezvoltă la temperaturi de 37 °C și 22 °C. Sunt microorganisme provenite de la surse diverse, cum sunt solul sau vegetația. Orice creștere bruscă a numărului rezultat poate constitui un prim avertisment referitor la o poluare serioasă.