

Laborator Apă Potabilă este acreditat RENAR nr. LI 677 și este înregistrat la Ministerul Sănătății nr. 658/17.05.2022

Punct de prelevare **04**

**Braşov - Str. Drumul Cernatului nr. 32bis (Laborator Apă Potabilă)**

Data primirii probei și introducerii în lucru: 08.08.2022

Perioada efectuării analizelor: 08.08.2022-11.08.2022

### REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE

Valori conform RI nr. A 827 / 11.08.2022

#### Parametri fizico-chimici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare admisă / Interval de referință	Metoda de analiză
1.	Turbiditate	NTU / FNU	1,01	≤ 5,00	SR EN ISO 7027-1:2016
2.	pH	unit.	7,65 / 24,7 °C	6,50 ÷ 9,50	SR EN ISO 10523 :2012
3.	Conductivitate la 20°C	µS / cm	315	≤ 2500	SR EN 27888 : 1997
4.	Clor liber	mg / L Cl <sub>2</sub>	0,381	0,100 ÷ 0,500	SR EN ISO 7393-2 :2018
5.	Aluminiu	µg / L Al <sup>3+</sup>	90,84	≤ 200	SR ISO 10566 : 2001
6.	Amoniu	mg / L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	< 0,040	≤ 0,500	SR ISO 7150-1: 2001
7.	Nitrați	mg / L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	1,06	≤ 50,00	SR ISO 7890-3 : 2000
8.	Nitriți	mg / L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	< 0,015	≤ 0,500	SR EN 26777:02 : C91:2006
9.	Indice KMnO <sub>4</sub>	mg / L O <sub>2</sub>	0,84	≤ 5,00	SR EN ISO 8467: 2001
10.	Suma Ca <sup>2+</sup> +Mg <sup>2+</sup> (durtate)	grade germane	9,26	≥ 5,00	SR ISO 6059 : 2008
11.	Cloruri	mg / L Cl <sup>-</sup>	14,53	≤ 250,00	SR ISO 9297 : 2001
12.	Culoare *	mg / L Pt unit. pH/ Temp.(°C)	< 2,00 7,83 / 25,3 °C	Acceptabilă consumatorilor și nicio modificare anormală	SR EN ISO 7887 : 2012 Metoda C

#### Parametri microbiologici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare maxim admisă	Metoda de analiză
1	Bacterii coliforme	UFC/100 mL	0	0	SR EN ISO 93081:2015;A1:2017
2	<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015;A1:2017
3	Enterococi intestinali	UFC/100 mL	0	0	SR EN ISO 7899-2 : 2002
4	<i>Clostridium perfringens</i>	UFC/100 mL	0	0	SR EN ISO 14189 : 2017
5	Nr. colonii la 37°C	UFC/1 mL	nicio modificare anormală	nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222 : 2004
6	Nr. colonii la 22°C	UFC/1 mL	nicio modificare anormală	nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222 : 2004

\*Încercare neacreditată

UFC = unități formatoare de colonii

Proba de apă a fost analizată în conformitate cu Programul de Monitorizare de Control a Calității Apei Potabile pentru anul 2022, avizat de către Direcția de Sănătate Publică Braşov

#### Concluzie:

**Proba de apă analizată este conformă cu Legea nr. 458/2002 (actualizată 2011) pentru indicatorii prevăzuți de lege la secțiunea „Monitorizare de control”.**

## EXPLICITAREA INDICATORILOR DIN RAPORTUL DE ANALIZĂ A APEI POTABILE

### Turbiditatea

Caracterizează transparența / limpezimea apei și se datorează prezenței în suspensie a unor particule foarte fine, care nu sedimentează în timp.

### PH-ul

Definește caracterul neutru, alcalin sau acid al apei.

### Conductivitatea electrică

Reprezintă o măsură a concentrației substanțelor ionizabile din apă.

### Clorul liber

Reprezintă cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfectia ei. Prezența clorului rezidual în limitele admise indică atât faptul că dezinfectia s-a efectuat (cantitatea introdusă a fost suficientă), cât și faptul că se asigură integritatea rețelei de distribuție.

### Aluminiul

Poate fi prezent în apă atât în mod natural, dar și ca urmare a procesului de tratare a apei brute.

### Amoniul, nitriții și nitrații

Sunt derivați ai azotului care pot proveni din compoziția solului sau dintr-un proces de descompunere a unor substanțe organice care conțin azot.

### Oxidabilitatea

Reprezintă cantitatea de oxigen necesară oxidării unor substanțe organice care fie au proveniență telurică, fie s-au acumulat accidental, la un moment dat; ea se masoară prin indicele de permanganat.

### Duritatea totală a apei

Suma ionilor de calciu și magneziu - reprezintă concentrația totală de calciu și magneziu; aceasta este o caracteristică naturală a apei.

### Escherichia coli, bacteriile coliforme și enterococii

Sunt microorganisme prezente în mediul înconjurător a căror prezență în apă poate provoca boli.

### NTG-ul (numărul total de germeni)

Reprezintă numărul total de colonii care se dezvoltă la temperaturi de 37 °C și 22 °C. Sunt microorganisme provenite de la surse diverse, cum sunt solul sau vegetația. Orice creștere bruscă a numărului rezultat poate constitui un prim avertisment referitor la o poluare serioasă.