

Punct de prelevare 11

Str. Cireşului, nr. 284 - Alimentară

Beneficiar raport de încercare: **CLIENT INTERN - Secția APA**

Matricea obiectului de încercat: apă potabilă

Data primirii probei și introducerii în lucru: 06.03.2023 Ora prelevării: 09:40 Ora recepției: 10:00

Perioada efectuării analizelor: 06.03.2023 - 08.03.2023

Parametrii determinați sunt conf. **Comandă client intern nr. 1/ 03.01.2023****RAPORT DE ÎNCERCARE nr. A 215 / 09.03.2023****Parametri fizico-chimici**

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare admisă	Metoda de analiză
1	Turbiditate	NTU / FNU	0,23	Acceptabilă pt consumatori și fără modificări anormale	SR EN ISO 7027-1:2016/ PS-LAP-04
2	Conductivitate la 20°C	µS / cm	197	≤ 2500	SR EN 27888:1997/ PS-LAP-03

**Parametri microbiologici**

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare admisă	Metoda de analiză
1	Bacterii coliforme	UFC/ 100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017/ PS-LAP-12
2	<i>Escherichia coli</i>	UFC/ 100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017/ PS-LAP-12
3	Enterococi intestinali	UFC/ 100 mL	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002/ PS-LAP-13

**DESCRIEREA PROBEI LA RECEPȚIE**

La recepție, proba de apă se prezintă după cum urmează: 1 recipient brun din PE de capacitate 1000 mL (pentru determinări fizico-chimice), 1 recipient steril de HDPE de 500 mL (pentru determinări microbiologice)

**EXPLICITAREA NOTAȚIILOR DIN RAPORTUL DE ANALIZĂ**

1. UFC = Unități Formatoare de Colonii
2. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la: [lab\\_apa\\_potabila@apabrasov.ro](mailto:lab_apa_potabila@apabrasov.ro)

**ATENȚIONĂRI**

1. Valorile de referință din prezentul raport sunt conform O.G. nr. 7/ 28.01.2023.
2. Rezultatele neconforme sunt evidențiate cu !!! și Bold.

**SFÂRȘITUL RAPORTULUI**