

**LA REGULAMENTUL CONSOLIDAT ŞI ARMONIZAT AL SERVICIULUI
DE ALIMENTARECU APĂ ŞI DE CANALIZARE PENTRU ÎNTREAGA ARIE A DELEGĂRII**

Art.1

Baremuri pentru stabilirea cantităţilor de ape uzate şi pluviale preluate în reţeaua publică şi canalizare:

1. Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare de către populaţie se stabileşte în funcţie de cantitatea de apă potabilă livrată, reprezentând 100% din aceasta.
2. Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare de către alţi beneficiari decât populaţia se stabileşte în raport cu cantitatea de apă consumată, după cum urmează:
 - a. pentru unităţile care se alimentează cu apă din reţeaua publică, cantitatea de apă uzată evacuată se calculează la nivelul întregii cantităţi de apă livrată.
Fac excepţie unităţile la care prin specificul activităţii lor apa rămâne înglobată în produsul finit (fabrici de pâine, compoturi, conserve, bere, răcoritoare, gheaţă, centre de umplut sifoane, sere şi altele asemenea), care nu restituie în totalitate apă la canalizare şi pentru care cantitatea de apă uzată evacuată se va stabili pe baza unei documentaţii tehnice aprobate de Companie şi/sau aparatelor de măsură montate pe evacuare, din care sa rezulte clar cantităţile evacuate. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord, Compania poate solicita montarea aparatelor de măsură.
 - b. pentru beneficiarii care se alimentează din surse proprii de apă şi care evacuează apă uzată în reţeaua publică de canalizare, cantitatea de apă evacuată se va stabili pe baza de contract cu Compania.
3. Stabilirea cantităţii de apă pluvială preluată în reţeaua de canalizare se determină prin aplicarea normei specifice locale, prevăzută la art. 215 din Regulamentului Consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie a delegării, aprobat prin Hotărârea A.D.I.D.A.J Braşov nr.19/29.04.2014, după cum urmează:

QPT = C1 X ST X 0,6, unde:

QPT – reprezintă cantitatea totală de apă pluvială preluată lunar la reţeaua publică de canalizare şi care este datorată de utilizatorii:

- 1) agenţi economici, fundaţii, asociaţii non profit;
- 2) institutii publice;
- 3) domeniul public.

C1 – reprezintă media cantităţii de precipitaţii comunicată de A.N.M. pentru anul anterior; Anual, C1 se va recalcula în funcţie de media cantităţii de precipitaţii comunicată de A.N.M. pentru anul anterior. Media anuală se va calcula la începutul fiecărui an;

ST – reprezintă suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite ale utilizatorului;

0,6 – reprezintă coeficientul mediu de scurgere aplicat.

Suprafeţele totale luate în calcul la determinarea cantităţii totale de apă pluvială preluată de la utilizator se vor determina pe baza declaraţiei utilizatorului privind suprafeţele totale ale incintelor aflate în proprietatea sau administrarea acestuia, şi care va fi însoţită obligatoriu de documente justificative care să probeze realitatea şi corectitudinea datelor comunicate.

Cantitatea de apă pluvială se determină pentru următoarele categorii de folosinţă:

- 1) agenţi economici, fundaţii, asociaţii non profit;
- 2) instituţii publice şi



3) domeniul public.

Pentru utilizatorii agenţi economici, fundații, asociații non profit, institutii publice și domeniul public, ce detin o suprafață mai mare de 5.000 m.p., pentru fiecare punct de consum în parte, la solicitarea acestora, pe bază de documente justificative, cantitatea de apă pluvială se va determina ținând cont de natura suprafețelor și coeficienții de scurgere conform STAS - SR 1846-2:2007 și de media cantității de precipitații comunicată de A.N.M. pentru anul anterior.

4. Utilizatorii sunt obligați ca la evacuarea apelor pluviale în rețeaua publică de canalizare să respecte valorile limită admisibile ale principalelor substanțe poluante din apele uzate prevazute de legislație.
5. Utilizatorii casnici nu plătesc servicii de preluare apă pluvială la rețeaua publică de canalizare.

Art. 2**Baremuri pentru determinarea în sistem paușal a consumatorilor de apă pe categorii de consumatori, conform Ordin 29/23.12.1993:**

1. Pentru imobilele care se alimentează cu apă din cisele publice amplasate la o distanță de până la 500m – 1,2mc/persoană/lună;
2. Pentru imobilele branșate și racordate la rețeaua de apă și canalizare, cu cișmele amplasate în curți – 2.4 mc/persoană/lună;
3. Pentru imobilele cu instalații interioare de apă și canalizare, cu preparare locală a apei calde menajere – 6.3 mc/persoană/lună;
4. Pentru imobilele cu instalații interioare centrale de încălzire a apei (puncte și centrale termice) în care este inclus și consumul de apă caldă – 8.4mc/persoană/lună;
În cazul când numai unul din cele două consumuri este măsurat, celălalt își păstrează valoarea nominală de mai sus.
5. Pentru posesorii de autovehicule care folosesc apă din conductele de alimentare ale clădirii, în vederea întreținerii acestora (când această operațiune nu este interzisă prin hotărâre a Consiliului Local):
 - motocicletă 1 mc/vehicul/lună;
 - autoturism 7.5 mc/vehicul/lună;
 - autocamion 15 mc/vehicul/lună.
 - autodubă, microbuz, autoutilitară și alte asimilate 12 mc/vehicul/lună.
6. Pentru consumul de apă folosită pentru udatul spațiilor verzi, al plantațiilor de pomi, irigarea grădinilor de zarzavat, precum și pentru creșterea și îngrijirea animalelor:
 - a) – pentru udarea spațiilor verzi (peluze, rabate de flori etc.), consumul mediu de apă este de 250 l/mp și sezon;
 - b) – pentru stropitul grădinilor de legume, consumul mediu de apă este de 300l/mp și sezon;
 - c) – pentru stropitul legumelor din solarii, consumul mediu de apă este de 500l/mp și sezon;
 - d) – pentru stropitul viilor și livezilor, consumul mediu de apă este de 50l/mp și sezon;
 - e) – pentru creșterea și îngrășarea animalelor, consumul mediu de apă este următorul:
 - boi, cai, tineret taurin 1800l/lună;
 - vaci 3000 l/lună;
 - porci 1000l/lună;
 - porcei 600 l/lună;
 - ovine 300 l/lună;
 - păsari de curte 15 l/lună;
 - nutrii, nurci 6000 l/lună.
7. Pentru consumul de apă rece care revine personalului agenților economici care folosesc, în comun cu locatarii, obiecte sanitare:
 - Chiuveta, lavoar 0.5 mc/persoană/lună;
 - WC 0.5 mc/persoană/lună;

- Duş 3.0 mc/persoană/lună;
- Cada baie 2.0 mc/persoană/lună;
- Cişmea cu robinet 1.0 mc/persoană/lună;
- Cişmea cu jet continuu 120.0 mc/lună;
- Pişoar cu spălare continuă 144.0 mc/persoană/lună la 2 m la ţeavă;
- Pişoar cu spălare intermitentă 28.0 mc/persoană/lună.

Nota: Din consumul total înregistrat se determină mai întâi consumul de apă aferent suprafeţelor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă conform baremurilor de mai sus, iar diferenţă se repartizează pe locatari proporţional cu numărul de persoane. În cazul în care consumul înregistrat cu ajutorul sistemului de măsurare este mai mic decât cel determinat în sistem pauşal pentru deţinătorii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, calculul împărţirii pe destinaţie se reface, cantităţile fiind stabilite proporţional.

8. Pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă care nu au montate aparate pentru înregistrarea consumului de apă şi care sunt alimentate cu apă prin branşament comun cu locuinţele:

- bufet expres 400mc/robinet/lună;
- piaţa agroalimentară 400mc/robinet/lună;
- bufet, bodegă, lacto-bar, bar, unităţi tip Gospodina, patiserii 250 mc/robinet/lună;
- restaurant 200mc/robinet/lună;
- cantină 100 mc/robinet/lună;
- cofetărie 150 mc/robinet/lună;
- centru răcoritoare 120 mc/robinet/lună;
- centru de umplut sifoane 100mc/robinet/lună;
- magazin pentru desfacerea legumelor şi fructelor 50 mc/robinet/lună;
- magazin alimentar 50mc/robinet/lună;
- magazin pentru desfacerea produselor din carne şi pescărie 100 mc/robinet/lună;
- atelier spălătorie (manual) 100 mc/robinet/lună;
- frizerie 10 mc/robinet/lună;
- coafură 15 mc/robinet/lună;
- atelier fotografic 20 mc/robinet/lună;
- farmacie 5mc/robinet/lună;
- magazin de florărie 20 mc/robinet/lună;
- policlinică şi dispensar 10mc/robinet/lună;
- spital 17 mc/robinet/lună;
- cinematograf 0.4 mc/loc/lună;
- teatru şi casă de odihnă 0.8 mc/loc/lună;
- şcoală 1 mc/elev/lună;
- şcoală cu internat 4mc/elev/lună;
- grădiniţă şi creşă cu program săptămânal 3 mc/copil/lună;
- club sindical 0.2 mc/loc/lună;
- cămin muncitoresc 2.5 mc/loc/lună;
- hotel cu băi comune 4.5 mc/loc/lună;
- hotel cu băi în fiecare cameră 15 mc/loc/lună.

9. Pentru agenţii economici neprevăzuţi în această listă, stabilirea consumurilor se va face prin asimilarea cu unităţile cu specific de activitate asemănător celor care figurează în listă.

În cazul în care agenţii economici folosesc şi apă încălzită care nu trece printr-un aparat de înregistrat, cantitatea de apă caldă va reprezenta 40% din consumul de apă rece şi se va adăuga la aceasta.

~//~